


ZP.0003.1.2022



**Sz. Pan**

**Andrzej Lachowicz**

Radny Rady Powiatu

Kędzierzyńsko-Kozielskiego

W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 22-02-2022r. na posiedzeniu Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego informuję, że za wyjątkiem widocznego pęknięcia, rys na ścianie szczytowej budynku Bursy Szkolnej od strony wjazdu na posesję, o których mowa w Pana wniosku, podczas przeprowadzonej wizji lokalnej przedmiotowego budynku nie zauważono innych uszkodzeń, pęknięć zarówno ścian wewnętrznych jak i zewnętrznych ww. budynku oraz pozostałych zewnętrznych ścian budynków przylegających kolejno do Bursy Szkolnej.

Powyższe potwierdzają protokoły z kontroli stanu technicznego budynku Bursy Szkolnej. Ponadto ponieważ nie jest znana przyczyna ani dynamika procesu związanego z ww. pęknięciami, zgodnie z zaleceniami protokołów na pęknięciach zostaną umieszczone próbki szklane, których stan będzie podlegał systematycznej obserwacji.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek zmian w próbkach szklanych zostaną podjęte kolejne kroki w celu ustalenia przyczyny zachodzących procesów, o których będą informowani właściciele budynków przylegających do budynku Bursy Szkolnej.

Z poważaniem

**STAROSTA**

*Paweł Maselko*  
**Paweł Maselko**